

**Акт № 2021-СФ/ГН-2314**  
**установки/ревизии дроссельного устройства**  
**(гидравлической настройки)**



Дата оформления: 24 . 06 . 2021 г.

**Потребитель**

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ"  
Юр. адрес: 443090, Самарская обл, Самара г, Гастелло ул, дом № 45, квартира 43 кв  
Телефон: +7(927)0090598  
Договор: 8888(ОРАКЛ)

**Объект**

Наименование: МКД УК , Население НФУ г.Самара, Самара г, Аэродромная ул, 12 0 (Теплоустановка: АЭРОДРОМНАЯ 12 (УВ Д№165/12)ОТОПЛ74110210)  
Адрес: 443069, Самарская обл, Самара г, Аэродромная ул, д. 12

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

Инженер, Фюкова Т.Г.

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

главный инженер, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ", Хрулев А.Ф.

(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 24 . 06 . 2021 проведена гидравлическая настройка оборудования Потребителя  
(установка/ревизия дроссельного устройства)

**Установлено дроссельное устройство:**

№ п/п	№ теплового пункта	Вид тепловой нагрузки	Место установки, трубопровод	Тип дросселя	Диаметр дросселя, мм	№ пломбы	Статус пломбы	Дата установки пломбы
1	1	Отопление	Подающий трубопровод	Сопло	8,5	0002162	Установлена	24.06.2021

**Ответственность за сохранность пломб возлагается на потребителя.**

**Подписи:**

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Фюкова Т.Г.	Инженер, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		24.06.2021
Хрулев А.Ф.	главный инженер, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ"	Потребитель		24.06.2021